TAKIZUMI

愛情点検

安全チェックシート
（エクステリア用照明器具）

◎安全のために 1 年に 1 回は自主点検を３～５年に１回は、専門家による点検をおすすめいたします。
◎下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処理手順に従ってください。

品番　　**使用開始日**　　年　　月　　日～

安全点検項目	点検年月	点検結果					処理手順
		／	／	／	／	／	
1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。							○印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためすぐに使用を中止し、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家ご相談ください。
2.プラグ、コード又は本体を動かすと点滅する。							
3.プラグ、コードなどが異常に熱い。							
4.こげくさい臭いがする。							
5.器具に著しい傾き、曲がり、凹み、変形、孔開きがある。							
6.器具又は基礎部（コンクリート）に著しいひび割れ、変形がある。							
7.器具の塗装面に著しいさびが出ている。							
8.器具の内面に著しいさびが出ている。							
9.器具の内面に水がたまっている。							
10.ボルト、ナットの緩み、変形がある。							
1.購入後、10年以上経過している。							○印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、継続的に点検していただくか、もしくは使用を中止し、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家ご相談ください。
2.器具又は基礎部（コンクリート）に若干のひび割れ、変形がある。							
3.器具の塗装面に薄いさび又は傷、劣化がある。							
4.器具の内面に薄くさびが出ている。							
5.ランプを交換しても正常に点灯しない。（※1）							
ランプ交換の記録（※1）	交換年月	／	／	／	／	／	／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

（チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。）

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

（※1）ランプ交換式の器具のみ対象です。

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16
「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金(土、日、祝日、を除く)　9:00～17:00
http://www.takizumi-denki.com/